

# Общество с ограниченной ответственностью



Московская область, г.Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1

Регистрационный номер 0178 в реестре СРО-И-043-25042018 СОЮЗ "Профессиональный альянс инженеров-изыскателей"

По результатам инженерно-геологических исследований по объекту: «Индивидуальный жилой дом по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Василево, д. 44» установлено следующее:

- Инженерно-геологические условия площадки работ сложные, в связи с распространением мощной толщи специфических грунтов (органоминеральные и слабые грунты), которые оказывают решающее влияние на выбор проектных решений и стоимость объекта строительства.

- Строительство сооружения рекомендуется производить в восточной части участка. Зона распространения органоминеральных и слабых грунтов, а также рекомендуемое расположение проектируемого сооружения приведены в приложении №1 к данному письму.

- Слабые грунты обладают низкой несущей способностью и высокой сжимаемостью. Не рекомендуется использовать в качестве естественного основания.

- Органоминеральные грунты обладают низкой несущей способностью и высокой сжимаемостью. В соответствии с п. 6.4.22 СП 22.13330.2016 опирание фундаментов непосредственно на поверхность сапропелей не допускается.

*Генеральный директор*



*В.В. Васильев*

*Зона распространение органоминеральных и слабых грунтов, а также рекомендуемое  
расположение проектируемого сооружения*

